

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-12-01-30-03

Produkt: Laminatfußböden - Handelsmarke "terHürne"
 (Produktstärken: 6 mm - 12 mm)

Auftraggeber: ter Hürne GmbH & Co. KG
 Ramsdorfer Str. 5
 46354 Südlohn

Auftrag: Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstandes gemäß
 EN 12667 / EN 14041

Prüfberichte: 279268/1

Ergebnis:

Varianten	Wärmedurchlasswiderstand R	Deklaration gemäß EN 14041
oben aufgeführte Produkte	0,067 (m ² K)/W - 0,115 (m ² K)/W	0,067 (m ² K)/W - 0,115 (m ² K)/W*

*** Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung von $R \leq 0,15$ (m²K)/W, entnommen der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen, wurden von den geprüften Varianten erfüllt.**

Dresden, 30.01.2012



Leiter des Prüflaboratoriums




 verantwortlicher Bearbeiter