

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-12-01-30-02

Produkt: Laminatfußböden - Handelsmarke "terHürne"
 (Produktstärken: 6 mm - 12 mm)

Auftraggeber: ter Hürne GmbH & Co. KG
 Ramsdorfer Str. 5
 46354 Südlohn

Auftrag: Bestimmung des Brandverhaltens gemäß EN ISO 9239-1 und Klassifizierung
 gemäß EN 13501-1

Prüfberichte: 279268/1

Ergebnis:

Varianten	Eigenschaft / Klassifikation	Deklaration gemäß EN 14041
oben aufgeführte Produkte	Brandverhaltens gemäß EN ISO 9239-1, Klassifikation gemäß EN 13501-1	Brandklasse C _{fl} -s1

Dresden, 30.01.2012

D. C. C.

Leiter des Prüflaboratoriums



J. J. J.
 verantwortlicher Bearbeiter